

Analýza plnění limitů u jednotlivých elektráren a velkých tepláren na základě dat do roku 2024

zařízení	plní emisní limity?	snižuje emise?	co plánuje?
elektrárna Prunéřov II	NE	ANO	konec provozu po vyčerpání emisního stropu nebo 31.12.2030
elektrárna Tušimice	ANO	-	-
elektrárna Ledvice 6	NE	ANO	dosažení limitu do 30.6.2026
elektrárna Chvaletice	NE	ANO	výjimka do 18.8.2027
elektrárna Počerady	NE	ANO	výjimka do 17.8.2029, konec provozu po vyčerpání emisního stropu (odhad 2028-29)
teplárna Opatovice	NE	NE	výjimka do 17. 8. 2027, plán odejít od uhlí do 2030
teplárna Karviná	NE	ANO	Výjimka do 17. 8. 2029
elektrárna Třebovice	ANO (kromě záložního kotle)	ANO	-
teplárna Olomouc	ANO	ANO	-
teplárna Mělník I	nezveřejněn a data za 2024 (I2023 již blízko limitu)	ANO	podle vyjádření ČEZ, a.s. na valné hromadě (23.6.2025) limity budou ke konci výjimky (30.6.2025) splněny plán odejít od uhlí do 2030
elektrárna Mělník II	nezveřejněn a data za 2024 (za 2023 daleko od limitu)	ANO	výjimka skončí 31.12.2026 (ke stejnému dni má být ukončen provoz elektrárny).
elektrárna Tisová	ANO	ANO	-
teplárna Energy Ústí nad Labem	NE	NE	výjimka skončí 17.8.2029 (předtím plánuje ukončit na nahradit spalování uhlí)